

Infoblatt

(Stand 01/2016)

Feuerwehrschießungen Völklingen

Schließung Völklingen 1:

- Doppelbartschloss mit Doppelbartschlüssel
- Kastenschloss System Mauer (Mauer 70091)
 - Schloss für Feuerwehrschlüsseldepot (FSD 3)

Schließung Völklingen 2:

- Profilzylinder mit Zylinderschlüssel

Schließung Völklingen 2 - 1:

- Profilhalbzylinder mit Zylinderschlüssel (RAX 422 2-1)
 - Feuerwehrinformationszentrum (FIZ)
 - Feuerwehrranzeigetableau (FAT)
 - Feuerwehrbedienfeld (FBF)
 - Freischaltelement (FSE)
 - Feuerwehrschlüsseldepot (FSD 1,2)
 - Leiterdepot
 - Bodenheber-Depot
 - Laufkartenschränke
 - Separate Entrauchungstableaus
 - Hupenabschaltung
 - Automatische Löschanlagen,
 - Bedienfeld Gebädefunk,
 - Sprachalarm Anlage (SAA)
 - Elektroakustische Anlage (ELA)

Schließung Völklingen 2 - 2:

- Profilhalbzylinder mit Zylinderschlüssel (RAX 422 2-2)
 - Toranlagen
 - Schranken
 - Poller

Schließung Völklingen 2-3:

- Profilhalbzylinder mit Zylinderschlüssel (RAX 422 2-3)
 - FW-Aufzüge
 - Aufzüge mit Vorrangschaltung
- Aushändigung von mindestens 2 Schlüsseln an den betroffenen Löscherbezirk

Schließung Völklingen 2-4:

- Profilhalbzylinder mit Zylinderschlüssel (RAX 422 2-4)
 - Sonderschließung Deutsche Bahn
- Betreiber hat auch Schlüssel

Schließung Völklingen 2-5:

- Profilhalbzylinder mit Zylinderschlüssel (RAX 422 2-5)
 - Sonderschließung Deutsche Steinkohle (RAG)
- Betreiber hat auch Schlüssel

Wichtig:

Die Schließungen VK 1 und VK 2-1 bis 2-3 sind nur für die Nutzung durch die FF- Völklingen zulässig.

Zugangsmöglichkeiten für die Feuerwehr (Türen, Tore usw.) von Objekten sind ausschließlich mit den entsprechenden Objektschlüsseln sicherzustellen (Generalhauptschlüssel).

Die Objektschlüssel sind im Feuerwehrschrüsseldepot (FSD 1-3) zu hinterlegen (Versicherungsbestimmungen beachten).

Bei Zugangsmöglichkeiten mit Schlüssel, die auch der Betreiber hat, ist dies nur durch den Einbau von Doppelhalbzylinder möglich.

Wartungsschlüssel der BMA können gegen Unterschrift und Bedarfsnachweis bei der Feuerwache Völklingen empfangen werden.

Die Freigabe zur Beschaffung, auf eigene Kosten, der erforderlichen Schlösser erteilt der Fachbereich 32 der Stadt Völklingen.

Die Schlösser werden zur Feuerwache Völklingen geliefert und durch die FF-Völklingen eingebaut.

A. Huppert, OBM

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.