

# Infoblatt für Prüfung tragbare Leiter im Feuerwehrleiterdepot (Stand 12/2023)

Welche Prüfvorschriften gelten für die Leitern?

Im Betrieb verwendete Leitern müssen gemäß **BetrSichV** und **DGUV Information 208-016** regelmäßig auf ihre Sicherheit und lesbare Sicherheitshinweise geprüft werden. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass eine von ihm beauftragte Person Leitern und Tritte wiederkehrend auf deren ordnungsgemäßen Zustand prüft.

Wie oft müssen Leiter und Tritte geprüft werden?

Leitern und Tritte müssen **mindestens alle 12 Monate** geprüft werden. Die Prüfintervalle richten sich nach den Betriebsverhältnissen, insbesondere nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung sowie der Häufigkeit und Schwere festgestellter Mängel bei vorangegangenen Prüfungen.

Um die bei Ihnen vorhandene Leiter zu prüfen, kann die berechtigte Person, nach Vorlage einer schriftlichen Bestätigung durch den Betreiber der Brandmeldeanlage, den Wartungsschlüssel zum Öffnen des Schlosses im Feuerwehrleiterdepot, in der Feuerwache der Feuerwehr Völklingen in der Fontanestraße in Völklingen ausgehändigt bekommen.

Axel Huppert, HBM

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.